

Liiska hubinta Ka dhaafka Muga ee Daryeelka ilmaha ee Guriga Qoyska

Family Home Child Care Capacity Waiver Inspection Checklist

Liistadan hubinta waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo daryeel bixiyaha ilmaha ee ruqsada leh si uu isugu diyaariyo kormeerka xukunka deegaanka. Adiga ayaa mas'uul ka ah buuxinta shuruudaha Xeerka Maamulka Washington (WAC), Xeerka Dib loo eegay ee Washington (RCW) iyo shuruudaha daryeelka ilmaha guriga qoyska ee Xeerka Degenanshaha Gobolka Washington sida lagu ansixiyay WAC 51-51.

- Ka hel dhamaan ogolaanshaha loo baahan yahay xukunka degaanka ka or inta aanad codsan kormeerka.
- Bixi lambarada ogolaanshaha oo hayso ogolaansho iyo qorshayaal la ansixiyay goobta oo u diyaar ah in la kormeeraha.
- Adeegyada qandaraaslayaasha ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo fududeeyo rakibaadda nidaamka rusheeyaha iyo habraaca ogolaanshaha.
- Ku lifaaq foomkan qorshaha dhismaha oo si cad u tilmaamaya isticmaalka dhamaan qolalka iyo meelaha bannaan ee guriga. Aqoonso dhammaan meelaha ruqsada leh iyo kuwa aan shatiga lahayn ee loo isticmaalo qayb kamid ah daryeelka caruurta ee guriga qoyska.
- **Gurigu waa inuu diyaar ahaadaa maalinta kormeerka.** Kani wuxuu noqon doonaa kulan qorshaysan oo aad la samaysatay kormeeraha magaalada ama degmadaada.

Kormeerka goobta wuxuu qaadan karaa ilaa sadex saacadood, taas oo ku xiran inta uu le'eg yahay guriga iyo caqabadaha deegaanka ee lama filaanka ah.

Fadlan kaliya qorshee kormeerkaaga kadib markaad ku xaqiijiso awooda deegaankaaga shuruudaha rusheeyayaasha oo faahfaahsan ee [WAC 51-51-0331](#) la buuxiyo.

Tilmaamaha Buuxinta Liistada Hubinta

C waxay muujinaysaa inuu hubiyay ruqsad bixiye: Daryeel bixiye (ruqsad haysta) waa inuu calaamiyaa dhamaan shayada oo ku calaamadiyaa "X" ama "✓" sanduuqa ku haboon ee hoos yimaada tiirka ku calaamadaysan "C". Haddii shaygu aanu khusayn ku tilmaan adoo calaamadaynaya "Aan Khusaynin".

V waxay muujinaysaa inuu hubiyay kormeeruhu: Wakhtiga kormeerka, awooda kormeeraha ayaa hubin doona dhamaan waxyaabaha ay ku jiraan kuwa lagu tilmaamay Aan Khusaynin sida loo xaqiijiyay isagoo calaamadeynaya sanduuqa ku xiga ee tiirka hoosta "V"

C	V	Banaanka Goobta Deegaanka	RCW
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tirada gurigu waa kuwo si cad loo arki karo lagana akhrin karo wadada ama dariiqa hor marta guriga. Guri kasta waa ugu yaraan 4 inji oo dherer ah iyo midab ka soo horjeeda guriga.	R319.1

C	V	Gudaha	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Badqabka Dabka/Nolosha	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhismuhu waxa uu ku qalabaysan yahay nidaamka rusheeya halkii P2904 ama NFPA 13D	R331.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aalada alaarmiga qiiqa ayaa lagu xiray qol kasta oo la seexo, meel ka baxsan goob kasta oo la seexo ee agagaarka qolalka jiifka, sheeko kasta oo dheeraad ah oo guriga ah oo ay ku jiraan saqafyada hoose iyo goobaha la degi karo.	R314.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qalabka kulaylka ama alaarmiga kulaylka ayaa lagu xiray garaashyada ku xeeran.	R314.2.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qalabka xakameeya kulaylka ayaa ku jira jikada (R314, R331.1)	R314, R331.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nidaamyada cusub ee digniinaha ayaa isku xiran si ay u dhaqaaqiyaan hal alaarmiga waxay kicinayaan dhamaan alaarmiga guriga. Nidaamyada digniinta ee jira iyo wax ka beddelka nidaamka jira looma baahna in la isku xiro marka laga reebo.	R314.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alaarmiga Carbon monoxide ayaa lagu xiray heer kasta oo dabaq ah iyo meel ka baxsan meel kasta oo la seexo.	R315.3, R4502.4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haddii qolalka ama goobaha bannaan ee ay ku jiraan jikada cuntada lagu kariyo, foornada, dukaanka dayactirka, armaajooyinka waardiyaha, dhar dhaqitaanka, dukaanka alwaaxa, kaydinta alaabta si fudud dabka u qabsada ama gubato, ama hawlgalka rinjiyeynta ay ku dhegan yihiin goobta daryeelka carruurta ee guriga qoyska, qolka ama booska waa in la kala saaraa. laga bilaabo goobta daryeelka ilmaha oo leh ugu yaraan 5/8" Nooca X dhismo lagu qiimeeyay iska caabbinta dabka haddii dhismaha lagu rusheeyey iyo kala fogaansho 1-saac ah haddii aysan jirin wax rusheeya. Ka reebid: Kala soocida lagu qiimeeyay aalaada iska caabinta dabka looma baahna halka jikada cuntada ay ka kooban tahay kaliya cunto karinta gudaha, iyo diyaarinta cuntadu ma keenayso soo saarista qiiq ama uumiga dufanku ka baxa.	R331.1
C	V	Hababka Soo Bixitaanka	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laba hab oo fog oo ka bixitaan ayaa looga baahan yahay dhammaan sheekooyinka ay ku dhacdo daryeelka cunugga.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qeybta hoose waxay leedahay (ikhtiyaarka u hogaansan goobada): (2) Si toos ah uga soo baxa dhulka hoostiisa oo u socda bannaanka iyada oo aan la gelin dabaqa koobaad AMA; (1) uga bax si toos ah banaanka, (1) uga bax dabaqa ku xiga; albaab is-xira oo u dhexeeya dabaqa hoose iyo dhismaha AMA;	

		(1) Si toos ah uga bax banaanka, iyo (1) daaqad ama albaab shaqayn kara, oo loo ogolaaday ka bixitaanka xaaladaha degdega ah ama samatabixinta, si toos ah ugu furma waddo dadweyne, luuq, deyrar ama maxkamadda bixista.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhismaha ugu weyn: (2) si toos ah ugu baxa banaanka AMA; (1) Si toos ah uga bax banaanka, iyo (1) daaqad ama albaab shaqayn kara, oo loo ogolaaday ka bixitaanka xaaladaha degdega ah ama samatabixinta, si toos ah ugu furma waddo dadweyne, luuq, deyrar ama maxkamadda bixista.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhismaha Weyn: (2) oo si toos ah uga soo baxa dabaqa sare una soo baxda dibada iyada oo aan la gelin dabaqa koowaad AMA; (1) ugu baxa si toos ah banaanka, (1) uga baxa dhismaha ku xiga; albaab is-xira oo u dhexeeya dabaqa hoose iyo sheekada. Fiiro gaar ah: Isticmaalka adeegyada musqusha waa la ogol yahay in sheeko sare lagu jiro iyadoo ay kormeerayaan qof weyn oo shaqaale ah. Dabaqa sare waa inuu ugu furan yahay laba hab oo loo maro qaybtan.	
		Calaamadaha bixitaanka waxaa la siiyaa dhamaan siyaabaha loo bixi karo.	
C	V	Daaqadaha U Shaqeeya Samata-bixinta Xaaladaha Degdega ah	
		Qol kasta oo hurdo ama seexasho oo ku taal guriga qoyska ee daryeelka carruurta ayaa leh ugu yaraan hal daaqad la shaqayn karo oo samatabixin degdeg ah. Ka reebid: Qolalka hurdada ama seexashada waxay leeyihiin albaabo aadayo laba hab oo kala duwan oo looga baxo qolka AMA; albaabka si toos ah ugu aada banaanka dhismaha.	R331.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daaqadaha samatabbixinta xaaladaha degdega ah ee la shaqayn karo ayaa leh kuwan soo socda:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a. Ka shaqaynaya gudaha iyada oo aan la isticmaalin furayaal, qalab, ama aqoon gaar ah.	R310.1.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Cabirka daaqadu waa inuu lahaadaa furitaan oo ah ugu yaraan 5.7 fiit oo laba jibbaaran	R310.2.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Baaxada ugu yar ee furitaanka marka si buuxda loo furo waa 20 inji oo balac ah iyo 24 inji.	R310.2.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d. Hayso joog dhererkiisu aan ka badnayn 44" oo ka sarreeya dabaqa dhammaynta gudaha	R310.2.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e. Dhismaha dibada ee ka baxsan furitaanka kama badna 48 inji ka hoostiisa dariishada dibadda.	WAC 110-300-0166
C	V	Jaranjaro u adeega meelaha daryeelka ilmaha	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kor u qaadista jaranjaroyinka waa ugu badnaan 7-3/4 inji, tamashleyaashu waa ugu yaraan 10 inji.	R311.7.5.1, R311.7.5.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhererka jaranjarada ama cabbirka ugu sarreeya kama badna kan ugu yar in ka badan 3/8-inji.	R311.7.5.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kor-u-qaadyada furan ayaa la kala fogeeynayaa si ay uga hortagaan in 4-inch oo wareeg ah oo ay dhex maraan, marka laga reebo jaranjarada leh kor u qaaditaan 30 inji ama ka yar.	R311.7.5.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Waxaa jira ugu yaraan 6-fiit 8-inji oo banaan oo jaranjarada ah, oo si toosan looga cabbiray xariiqda jiirtay. ku xiran goobta ku dhamaato jaranjaro kasta ama ka soo baxa sagxada dhulka ee soo degista.	R311.7.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qeybta dahaarka ayaa la kala fogeeyay si ay uga hortagaan meel 4-inji ah inay dhex maraan.	R312.1.3
		Dahaarka ayaa looga baahan yahay sagxadaha lugaynta ee dhinac-furan, jaranjaroyinka, jaranjaroyinka, iyo soo degista kuwaas oo ku yaal in ka badan 30 inji oo si toosan loo cabbiro dabaqa ama darajada hoose.	R312.1.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadex xagalka uu sameeyay kor u kaca, ku tumashada, iyo xadiidka hoose ee waardiyaha ma ogola in 6-inch oo wareeg ah uu dhex maro.	R312.1.3 Marka laga reebo 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qeybta la cuskado iyo dahaarka ayaa awood u leh inay u adkeystaan 200 rodol oo lagu dabaqo jiho kasta oo ku yaal tareenka.	Shaxda R301.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qeybta la cuskado ayaa lagu rakibay jaranjaro leh 4 ama in ka badan.	R311.7.8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Goobaha la cuskado waxaa lagu xiray ugu yaraan 34 inji iyo ugu badnaan 38 inji, oo si toosan looga cabbiray dheerar ahaan ee ku dhegan dhamaadka jarantada lagu tumanayo ama la dhammeeyo dagaandaga jirada sare.	R311.7.8.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Goobaha la cuskado wuxuu ku soo noqdaa gidaarka, boosteejada cusub, ama meelaha badbaadada ugu badnaan 4-1/2 inji derbiga ka baxsan oo leh ugu yaraan 1-1/2 inji meel bannaan oo ka soo baxaysa wadada ilaa gidaarka.	R311.7.8.2, R311.7.8.3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhamaan jaranjaroyinka, jaranjaroyinka gudaha iyo dibadda ee u adeega meelaha daryeelka carruurta waa la shiday.	R308.8
C	V	Albaabada u adeega goobaha daryeelka carruurta	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qalabka albaabka - furayaal/aqoon gaar ah ma leh	R331.1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ugu yaraan hal albaab oo laga soo baxo meel kasta oo lagu hayo carruurta waa inuu ahaadaa mid leexleexad leh ama lulid dhinac ah	R311.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Balaca albaabka ka baxa ugu yar waa 32" nadiif ah dhererka nafistuna waa 78"	R311.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Goobta soo dagintaanka ama sagxad u hoggaansan R311.3 ayaa la bixiyaa dhinac kasta oo ka mid ah albaab kasta oo bannaanka ah oo u adeegaya goobta daryeelka carruurta.	R331.2.2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dhamaan albaabbada goobta daryeelka ilmaha, oo ay ku jiraan musqulaha u adeega goobaha daryeelka carruurta, si fudud ayay u furnaan karaan marka la xiro. (WAC 110-300-0166)	WAC 110-300-0166
C	V	Korontada	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Meelaha xarkaha korontada kasoo baxaan ee u dhow saxanka dhaqashada alaabta, tubada, musqulaha, ama ilo kale oo biyuhu ma helaan carruurta ama way u adkaysan karaan oo waxay leeyihiin carqaladaynta (GFCI) nooca tuubada (WAC 110-300-0165)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iftiinka wadada ka bixitaanka haddii ay dhacdo inay tagto koronto ayaa jira.	R331.2.1

Building Inspector Use Only

GUDBAY

Magaca Daryeelka Caruurta ee Guriga Qoyska _____

CinwaankaDeegaanka Mashruuca Guriga Qoyska _____

Magaca Kormeeraha Waaxda Dhismaha (FAR WAAWEYN KU QORAN) _____ Taariikhda _____

Saxeexa Kormeeraha Waaxda Dhismaha: _____ Lambarka talefoonka _____

Liistada hubinta ee Codsiga iyo kormeeritaanka ee ay soo saartay Ururka Saraakiisha Dhismaha ee Washington (WABO), iyadoo la kaashanaysa Waaxda Caruurta ee Dhalinta iyo Qoysaska (DCYF) si ay u isticmaalaan labada waaxood iyo shati bixiyayaasha si waafaqsan WAC 110-300-0358.

Hagitaanka Caawinta Ka Dhaafista Muga Guriga ee Qoyska

U isticmaal tan si aad uga caawiso u diyaargarowga gurigaaga kormeerka xukunka degaanka oo aad ka soo baxdo shuruudaha soo gudbinta ee DCYF ee ka dhaafka awoodda daryeelka ilmaha guriga qoyska

1. Adeegso Liiska hubinta Awood-dhaafka Xannaanada Ilmaha ee Guriga Qoyska si aad dib ugu eegto gurigaaga. (sare)

Hoos ka sax su'aalaha soo noqnoqda. Haddii aadan wax su'aalo ah qabin, u gudub **talaabada 2**.

Su'aasha 1: Miyaan u baahanahay nidaamka rusheeyayaasha?

Jawaab: [WAC 51-51-0331](#) waxay u baahantahay nidaam rushaynta la ogolyahay. Waxaad u baahan doontaa inaad qorto qandaraasle ka heli doona ogolaanshaha magaaladaada ama degmadaada kahor inta aan la xirin. Sarkaalka dab-demiska magaaloooyinka/dagmooyinka qaar ayaa ansixin doona shaqadan.

Su'aasha 2: Waa maxay kharashka nidaamka rusheeyaha?

Jawaab: Qiimaha waa ku kala duwanaan doonaa degmada iyo magaalada. Qandaraasleyaasha intooda badani waxay ku dalacaan fiit laba jibaaran kasta laga bilaabo 2 ilaa 12 dolar/fiit laba jibaaran ogolaanshaha iyo xiritaanka guryaha sii dhisnaa. Ka hubi qandaraasleyaasha deegaanka si aad u hesho qiyaasaha.

Raadinta Google: "Qandaraasleyaasha guryaha ee rusheeyayaasha dab-damiska magaalada/gobolka"
Tusaale: "Qandaraasleyaasha rusheeyaha dab-damiska guriga Spokane WA"

Su'aasha 3: Ma u baahanahay in aan ruqsad u helo shaqada korontada?

Jawaab: Inta badan magaaloooyinka iyo degmooyinka waxay u baahan yihiin ogolaansho marka wax ka badalayso korontada. Alaabta isticmaala baytariyada ama khadka uma baahna ogolaansho laakiin sidoo kale waa inay buuxiyaan ujeedada WAC.

Su'aasha 4: Miyaan u baahanahay inaan ogolaansho u helo aalada xakamaysa kulaylka/alaarmiga kulaylka?

Jawaab: Inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka waxay u baahan yihiin ogolaansho marka hababka korantada wax laga badalayo. Haddii aalada xakamayso kulaylka ama alaarmiga kulaylku yahay mid aan fiilo lahayn uma baahna ogolaansho. Nidaamyada cusub ee digniinaha waa in ay isku xiran yihiin oo ay dhaqaajiyaan dhammaan alaarmiga kale.

Su'aasha 5: Miyaan u baahanahay ogolaansho badalitaanka kuwii hore?

Jawaab: Inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka ayaa dib u eegi doona gurigaaga oo waydiin doona inay arkaan ogolaanshaha wixii dhisme ee muuqda ee ay arkaan. Waxa laga yaabaa inay haystaan fayl diiwaan ah oo ku saabsan ogolaanshaha ay ka heleen milkiilayaashii hore. Shaqo ruqsad la'aan ah waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad hesho ogolaansho oo aad ku samayso wixii isbadal ah ee loo baahdo kormeerahaaga dhismo.

Su'aasha 6: Miyaan u baahanahay calaamadaha bixitaanka?

Jawaab: Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad calaamadiso bixitaan mid kasta oo ka mid ah meelahaaga xaaladaha degdega ah iyo wadooyinka.

Su'aal7: Miyaan u baahanahay nalal xaaladaha degdeg ah haddii korontadu ay tagto? Ma isticmaali karaa nalalka baytariga ku shaqeeya?

Jawaab: Waxaad u baahan doontaa nalalka iridaha marka ay korontadu tagto. Tan waxaa lagu gaari karaa nalal ku shaqeeya baytari oo si toos ah u shidma ama ikhtiyaarada fiilooyin ah. Nalalka tooska ah ee fiilooyinka waxay u baahan doonaan ogolaansho kahor inta aan la xirin.

Su'aasha 8: Sidee ayaan ku ogaan karaa haddii aan soo maro magaaladayda ama degmadayda?

Jawaab: Waxaad isticmaali kartaa websaytka kumbuyuutarka ee google maps si aad u raadiso magaaladaada oo aad u aragto in aad ku dhacayso xadka magaaladaada iyo in kale. Riix goobta raadinta oo geli magaca magaalada oo waxay qeexaysaa xadka magaalada. Fiiro Gaar ah: Sifooyinka lagama heli karo abka mobaylka

Su'aasha 9: Haddii aan qabo su'aalo ku saabsan ruqsad bixin, yaan la xiriira?

Jawaab: Raadinta Google: "ruqsada magaalo/degmo, gobolka". Tusaale: "Ruqsada Vancouver, WA". Magaalo/gobol kastaa waxay yeelan doontaa shabakad u gaar ah iyo habraac si ay uga jawaabto su'aalaha. Magaalada/dagmooyinka waxay yeelan doonaan talaabooyin yar oo kala duwan oo ay raacaan.

Su'asha 10: Ma jirtaa suurtagalnimada in magaaladaydu ama degmadaydu aanay ogolaan doonin in ka badan 12 caruur ah?

Jawaab: Magaalada iyo degmooyinka waxay leeyihiin awood u gaar ah si ay go'aan uga gaaraan. Waxaa laga yaabaa inay go'aansadaan inaysan ogolaan in ka badan 12. DCYF waxay ka shaqaynaysaa inay abuurto wacyigalin ku saabsan ka dhaafitaankan iyada oo la raacayo sharciyada gobolka oo dhan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, la xiriir **waaxda qorshaynta** ee degaankaaga oo waydii haddii aad daryeeli karto in ka badan 12 carruur ah. Fadlan la xiriir ruqdad bixiyahaaga haddii aad caqabado kala kulanto.

Su'aasha 11: Markaan dhameeyo ruqsadaynta iyo shaqada looga baahan yahay Liiska Hubinta Ka dhaafitaanka Muga Guriga, maxaa ku xiga?

Jawaab: Inta badan magaaloooyinka iyo degmooyinka waxay yeelan doonaan nidaam loo dajiyay in kormeerayaashooda dhismuhu u yimaado gurigaaga si uu u buuxiyo liistada hubinta ee loo baahan yahay. Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto oo aad codsato habraacan. Tani waxay u baahan kartaa ogolaansho. Kormeeraha dhismuhu wuxuu ansixin doonaa gurigaaga ama wuxuu qori doonaa shaqo kasta oo u baahan in la hagaajiyo. Haddii aadan si sax ah u diyaargarobin, waxaa laga yaabaa in lagaa qaado lacag kale oo ruqsadayn ah. **Fiiri talaabada 2.**

- 2. La xiriir xarunta ruqsadaynta magaaladaada/degmooyinka si kormeer loo saameeyo:** Si loo bilaabo nidaamkan si loo helo kormeeraha inuu soo baxo, Google search: "ogolaanshaha magaalo/degmo, gobolka". Tusaale: "Ruqsada Vancouver, WA". Hubi in liistada hubinta ka dhaafitaanka la ansixiyay oo la saxeexay.
- 3. Ka codso ka dhaafitaanka muga boga WA Compass. Soo gali liistada hubinta ka dhaafitaanka muga oo saxeexan oo la ansixiyay oo leh saxeex kormeeraha oo ka buuxi websaytka codsiga ka dhaafitaanka Muga.**